



**HORIZONTALŪS ATSTUMAI (PROŠVAISOSE) TARP STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ( STR 2.03.02:2005 )**

Eil. Nr.	Tinklo pavadinimas	Statinio pamatai	Gatvės bortai	Vandentiekio	Ūkio nuotekų	Lietaus vandens	Dujotiekis iki 0,1 bar	Dujotiekis daugiau kaip 0,1 iki 5 bar	Bekanalinis šilumotiekis	Elektros iki 10 kV	Ryšių kabeliai ir kanalizacija
1	Dujotiekis:										
1.1	iki 0,1 bar	1 (2)	0,5	0,5 (1)	1	1	0,3 (0,5)	0,3 (0,5)	1	0,3 (1)	0,3 (1)
1.2	daugiau kaip 0,1 iki 5 bar	1 (4)	0,5	0,5 (1)	1 (1,5)	1 (1,5)	0,3 (0,5)	0,3 (0,5)	1	0,3 (1)	0,3 (1)
2	Elektros kabeliai iki 10 kV	0,6	0,5	0,6 (1)	0,6 (1)	0,6 (1)	0,3 (1)	0,3 (1)	2	0,1	0,5
3	Ryšių kabeliai ir jų kanalizacija	0,6	0,5	0,6 (1)	0,6 (1)	0,6 (1)	0,3 (1)	0,3 (1)	1	0,5	0,1

PASTABA: Lentelėje skliaustuose nurodyti mažiausi atstumai tais atvejais, kai tiesiami nauji inžineriniai tinklai šalia esamų, pastatytų iš tuo metu statybose naudotų statybos produktų, ir nėra galimybės išlaikyti naujoms inžineriniams tinklams tiesi nustatytų atstumų.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

	KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBA
	NUSTATOMOS SKLYPO RIBOS
	KOREGUOJAMOS DETALIOJO PLANO DALIES RIBA
	STATYBOS RIBA
	STATINIŲ STATYBOS ZONA
	[VAŽIAVIMAS   SKLYPA]

**INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

- R0 NUMATOMI NAUJI RYŠIŲ TINKLAI
- E1 NUMATOMAS 0,4 kV ELEKTROS TINKLŲ KORIDORIUS
- E1 NUMATOMAS 0,4 kV ELEKTROS TINKLŲ KABELIS
- D2 NUMATOMI VID. SLĖGIO (P=3,0 bar) DUJOTIEKIO TINKLAI
- D1 NUMATOMI MAŽO SLĖGIO DUJOTIEKIO TINKLAI
- V ESAMAS VANDENTIEKIS
- KF ESAMI BUTINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- KL ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

**PASTABOS:**

- Konkrečios sklypo inžinerinių tinklų prisijungimo prie miesto komunikacijų vietos tikslinamos rengiant techninius projektus.
- 0,4 kV el. kabeliai susikirtime su kitomis komunikacijomis ir po važiuojama kelio danga numatomi montažiniame vamzdyje.

Objektas	Klaipėda, Marijų g.17		
Koordinacių sistema:	LKS-1994	Aukščių sistema:	Baltijos
UAB "Geoconsulting"	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-391		
Klaipėda, Liepų g.54, 3 korpusas el.paštas: info@geoconsulting.lt Tel.: 861284305 www.geoconsulting.lt	Vardas, pavardė	Parašas	Data
	Marius Stankevičius		2015.11.14
			A.V.

Plano rengėjas:		UAB "PROJUS" [MONĖS KODAS 142000036]		Žemės sklypo Marijų g. 17, Klaipėdoje, detaliojo plano, teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marijų g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. AD1-3455, keitimas	
ATP385	plan. spec.	A. Sviderskas	2016	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS,	Laida
				M 1:500	
				Sprendinių konkretizavimo stadija	0
Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius				Lapas	Lapų
Planavimo iniciatorius: UAB "Žardupiai"				1512-TPD	
				1	1